

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приемная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"28" ноября 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И. В. Жданович  
2017 г.

**АКТ № 3296.**

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Кравца 22 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Кравца 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: МБУ "Молодежный центр". Три помещения Управление имущества (пустующее).

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5681		на приборе 1 шт.	22.03.2017	22.03.2021
МФ Ø 32 В1	201019770	1832 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	28.07.2016	28.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190667	7,7 кгс/см <sup>2</sup>		28.07.2016	28.07.2020
часы работы		469 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6061		на приборе 1 шт.	20.07.2017	20.07.2021
МФ Ø 32 В1	201019815	339 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190768	7,7 кгс/см <sup>2</sup>		29.07.2016	29.07.2020
часы работы		469 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5669		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 32 В1	201019792	309 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1		7,7 кгс/см <sup>2</sup>		29.07.2016	29.07.2020
часы работы		469 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.07.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

10.01.18  
Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись