

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "24" марта 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
 И.В. Жданович
 "24" 10 06 2017 2017г.

АКТ № 539.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 7А (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Комсомольская 7А.

по адресу:

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением
 Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3339		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 В1	201017859	641 м³	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188063	3,7 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		2695 ч			
				Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3324		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 В1	201017710	1147 м³	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188060	3,7 кгс/см²		27.07.2016	27.07.2020
часы работы		1567 ч			
				Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)	

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1694	301 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017698	1082 м³	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188106	3,7 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		2627 ч			
				Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись