

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 14 августа 2018 г. 11:25

**АКТ № 1600**  
**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "Заполярный жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 7А (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 7А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования :

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3339		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 В1	201017859	393 м³	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188063	3,7 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		709 ч			
				Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1380		на приборе 1 шт.	13.10.2017	13.10.2021
МФ Ø 25 В1	201017710	2358 м³	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188060	3,7 кгс/см²		27.07.2016	27.07.2020
часы работы		5745 ч			
				Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)	

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1423		на приборе 1 шт.	24.10.2017	24.10.2021
МФ Ø 25 В1	201017698	2280 м³	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188106	3,7 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		5717 ч			
				Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 24.03.2020 г.**





**Представители:**

Ответственный представитель потребителя ООО "Заполярный жилищный трест"  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12 от 12.04.2017  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись