


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" марта 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017г.
 04.07.2017

АКТ № 356.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 8 (под. 1-5).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Комсомольская 8.

по адресу:

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: УО и ДО Административные помещения (S=754 м²). ООО "Редакция газеты О кей" (S=47,7, 233,7 м²).

Пустующие помещения (S=83,21 м²)

в следующем составе оборудования:

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2588	1273 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 80 Т1	201017123	36726 т	на приборе 1 шт.	12.03.2016	12.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013355	33366 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36171	64 °С	на приборе 1 шт.	21.12.2015	21.12.2019
КТСП-Н t2	36171	51 °С	на приборе 1 шт.	21.12.2015	21.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188041	6,1 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188035	5,1 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	2010	3222 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1546	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7756 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 19.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____