


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "01" марта 2017г. 09:00

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович  
 2017г.  
 04.07.2017

**АКТ № 357.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 8 (под. 1-5).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 8.  
 холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: УО и ДО Административные помещения (S=754 м<sup>2</sup>). ООО "Редакция газеты О кей" (S=47,7, 233,7 м<sup>2</sup>).

Пустующие помещения (S=83,21 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования:

подъезд 3

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки  |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
|              |                 |                                     |                                  |   |            |
| ВКТ-9        | 2588            |                                     | 1 шт. на приборе.                | 21.03.2016  | 21.03.2020 |
| МФ Ø 32 В1   | 201020192       | 1838 м <sup>3</sup>                 | 1 шт. на приборе.                | 13.08.2016  | 13.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 188045          | 6,4 кгс/см <sup>2</sup>             |                                  | 27.05.2016  | 27.05.2020 |
| часы работы  |                 | 7756 ч                              |                                  |   |            |
|              |                 |                                     |                                  | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |            |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

|                         |                    |                         |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>По холодной воде</b> | <b>допускается</b> | <b>до 21.03.2020 г.</b> |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Гл. инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)


**Энергоснабжающей организации**


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий


(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_