

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3156
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 8 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 8.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: УО и ДО Административные пом. (S=754 м²). ООО "Редакция газеты О кей" (S=47,7, 233,7 м²).

Пустующие помещения (S=83,21 м²)

Состав оборудования :

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2588	2005 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 80 Т1	201017123	73740 т	на приборе 1 шт.	12.03.2016	12.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013355	66918 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36171	63 °С	на приборе 1 шт.	21.12.2015	21.12.2019
КТСП-Н t2	36171	48 °С	на приборе 1 шт.	21.12.2015	21.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188041	6,7 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188035	5,2 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	2010	6756 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1546	54 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7664 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 19.03.2020 г.

Представители:




Ответственный представитель потребителя
 Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____