

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "15" августа 2018 г. 11:50 ч.

АКТ № 1612.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 17 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Космонавтов 17.
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1520		на приборе 1 шт.	21.05.2018	21.05.2022
МФ Ø 25 В1	201020882	146 м ³	на приборе 1 шт.	08.09.2016	08.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186476	5,0 кгс/см ²		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		799 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2082		на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 25 В1	201022796	3685 м ³	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186470	5,0 кгс/см ²		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		7085 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1401		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201021038	4450 м ³	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186480	5,0 кгс/см ²		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		7093 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

21.08.18
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись