

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "20" октября 2017 г. 10:51 ч.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 "04.12.2017" 2017 г.

**АКТ № 2550.**

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 47 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Космонавтов 47.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4607		на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020736	2088 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190729	7,5 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		3924 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4568		на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020899	2088 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	07.09.2016	07.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190762	7,5 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		3924 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 06.09.2020 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

04.12.17. Р  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись