

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "24" марта 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В. Жданович  
 19.06.2017<sup>2017г.</sup>

**АКТ № 544.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 6 (под. 1).**

по адресу: г. Норильск, ул. Котульского 6.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Уютный дом" (S=38,8 м²).

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3350	1688 Гкал	на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 100 Т1	201017300	65401 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201014376	57274 т	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
КТСП-Н t1	36172	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36172	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186804	6,6 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186823	5,8 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016768	20086 т	на приборе 1 шт.	26.02.2016	26.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017046	12297 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3		71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н гвс t4		67 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
часы работы		2784 ч			
				Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 22.12.2019 г.

**Представители:**  
 Ответственный представитель потребителя  
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_