

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"25" мая 2018 г. 15:00

АКТ № 1087

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 6 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, ул. Котульского 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты после узла учёта: ООО "Жилищный трест". Бытовка (S=17,10 м²).

в следующем составе оборудования и пломбируется:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1666		на приборе 1 шт.	22.12.2017	22.12.2021
МФ Ø 40 В1	201015622	3352 м ³	на приборе 1 шт.	06.02.2016	06.02.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186801	6,3 кг/см ²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		696 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до **06.02.2020 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Уютный дом"
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12.04.2018
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись