

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"25" мая 2018 г.

### АКТ № 1086

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 6 (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Котульского 6.  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта теплоносителя, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты после узла учёта: ООО "Жилищный трест". Бытовка (S=17,10 м²).

Состав оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	1666	152 Гкал	на приборе 1 шт.	22.12.2017	22.12.2021
МФ Ø 100 Т1	201017300	7142 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201014376	6188 т	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
КТСП-Н t1	36172	60 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36172	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186804	7,5 кг/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186823	5,9 кг/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016768	1650 т	на приборе 1 шт.	26.02.2016	26.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017046	724 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3		60 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н гвс t4		59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
часы работы		696 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 22.12.2019 г., по горячей воде до 22.12.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя ООО "Уютный дом"  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 13.04.2018  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_