


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-tek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" декабря 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3737.
 допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Кравца 2 (под. 1-2).
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кравца 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4631		на приборе 1 шт.	17.11.2016	17.11.2020
МФ Ø 32 В1	201019836	995 м³	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190703	5,0 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		7136 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4637		на приборе 1 шт.	22.11.2017	22.11.2021
МФ Ø 32 В1	201019839	744 м³	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190659	5,0 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		7140 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 29.07.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

31.01.18 Дата  Подпись

26.01.18 Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись