

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@cao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"22" декабря 2017 г. 12:10 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
2017 г.

АКТ № 3720

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Новая, 19 (п. 1-4)

(наименование потребителя)

по адресу г. Норильск, р-н Талнах, ул. Новая, 19 п. 1,2,3,4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7868		на приборе 1 шт.	14.11.2017.	14.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019018	60 м³	на приборе 1 шт.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47331	4,2 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8294		на приборе 1 шт.	24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201018981	66 м³	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47317	6,4 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8294		на приборе 1 шт.	24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201018999	72 м³	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47095	6,4 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7355		на приборе 1 шт.	27.08.2017.	27.08.2021.
МФ Ø 25 В1	201018967	94 м³	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49573	6,9 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 14.05.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись