

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "13" сентября 2018 г.

АКТ № 2073
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, ул. Новая, 19 (п. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Новая, 19 п. 1,2,3,4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: ГВС на циркуляции (Т3 и Т4). Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7868	1867 Гкал	на приборе 1 шт.	14.11.2017.	14.11.2021.
МФ Ø 100 Т1	201014497	117890 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
МФ Ø 100 Т2	201013968	110831 т	на приборе 1 шт.	11.07.2016.	11.07.2020.
КТСП-Н t1	36225	62 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36225	47 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	49605	5,5 кгс/см ²		24.11.2016.	24.11.2020.
КОРУНД-ДИ Р2	47458	5,4 кгс/см ²		24.11.2016.	24.11.2020.
МФ Ø 25 гвс Т3	201019047	2965 т	на приборе 1 шт.	17.05.2016.	17.05.2020.
МФ Ø 25 гвс Т4	201018977	1486 т	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КТСП-Н гвс t3	36213	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н гвс t4	36213	51 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
часы работы		6540 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

подъезд № 2 ГВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8294		на приборе 1 шт.	24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 гвс Т3	201019040	8383 т	на приборе 1 шт.	17.05.2016.	17.05.2020.
МФ Ø 25 гвс Т4	201019001	6995 т	на приборе 1 шт.	17.05.2016.	17.05.2020.
КТСП-Н гвс t3	36209	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н гвс t4	36209	49 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
часы работы		6539 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

подъезд № 3 ГВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8294			24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 гвс Т3	201018984	5301 т	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
МФ Ø 25 гвс Т4	201018995	3826 т	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КТСП-Н гвс t3	10844	60 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016.	13.05.2020.
КТСП-Н гвс t4	10844	55 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016.	13.05.2020.
часы работы		6539 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

подъезд № 4 ГВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7355		на приборе 1 шт.	27.08.2017.	27.08.2021.
МФ Ø 25 гвс Т3	201018964	3400 т	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
МФ Ø 25 гвс Т4	201018968	223 т	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КТСП-Н гвс t3	36277	60 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н гвс t4	36277	28 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
часы работы		6538 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 19.07.2019 г., по горячей воде до 22.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. начальника ЦАС МУП "КОС" А.И. Новосёлов

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов

(должность, фамилия, номер телефона)




Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85

(должность, фамилия, номер телефона)

	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись