


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "19" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "03.02.2017" 2016г.

АКТ № 2826.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 65 (1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Лауреатов, 65.
 по адресу:
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3 (Т1, Т2 подвал, будка)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2085	1151 Гкал	на приборе 1 шт.	18.01.2016.	18.01.2020.
МФ Ø 150 Т1	201013639	62037 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015.	07.07.2019.
МФ Ø 150 Т2	201013578	59805 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015.	07.07.2019.
КТСП-Н t1	36075	98 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36075	74 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171117	8,6 кгс/см ²		10.07.2015.	10.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	185939	6,6 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201014132	62037 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015.	16.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т4	201016013	59805 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	35248	97 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н гвс t4	35248	79 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
часы работы		5793 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись