

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"01" января 2018 г. 16:20

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
И.В. Жданович  
" " " 2018г.  
20.01.2018

АКТ № 120  
допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 65 (1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов, 65.  
и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта соответствует  
соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6989		1 шт. на приборе.	10.10.2017.	10.10.2021.
МФ Ø 40 В1	201014171	6561 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181474	7,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015.	03.12.2019.
часы работы		1992 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_