

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "18" сентября 2018 г.

**АКТ № 1814**  
 периодической проверки узла учёта тепловой энергии, горячей воде у потребителя

**ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 65 (1-4).**

(наименования потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов, 65.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 3 ( Т1, Т2 подвал, будка)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6989	2729 Гкал	на приборе 1 шт.	10.10.2017.	10.10.2021.
МФ Ø 150 Т1	201013639	145073 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015.	07.07.2019.
МФ Ø 150 Т2	201013578	138684 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015.	07.07.2019.
КТСП-Н t1	36075	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36075	52 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171117	7,9 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015.	10.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	185939	6,5 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201014132	30413 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015.	16.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т4	201016013	23458 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	35248	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н гвс t4	35248	50 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
часы работы		7544 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 07.07.2019 г., по горячей воде до 16.07.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_