


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "01" января 2018 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2018 г.
 12.02.2018

АКТ № 75
 допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 11 (под. 1-8).

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 11.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ПАО "Росбанк" (S=560 м²). ИП Гуцелюк (S=57,2 м²). Снп Носов А.И. (S=60,5 м²).

ИП Киселев С.В. (S=43,66 м²). Пустующие помещения (S=41,38 м², S=63,7 м²).

Подключены до приборов учёта "ДЮСШ 2", ООО "Юнирон".

в следующем составе оборудования:

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3273		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 32 В1	201019843	1244 м ³	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186528	5,4 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		1495 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

подъезд 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1693		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201017956	1973 м ³	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188026	5,4 кгс/см ²		27.03.2016	27.03.2020
часы работы		1494 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

05.02.18 _____
 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись