

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 16 мая 2018 г 11:43

АКТ № 1048
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
 ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 20 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 20.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "МБ" (S=395,9 м²). МВД (S=54,4 м²). АО НДВ Инвест"(S=87,4 м²)

Состав оборудования: Поезд №2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1273	56 Гкал	на приборе 1 шт.	19.10.2017	19.10.2021
МФ Ø 65 Т1	201017872	2909 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017649	2615 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н t1	34671	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34671	50 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186448	6,5 кгс/см²		07.04.2016	07.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181512	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017532	303 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	236	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		606 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____