

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"01" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2018г.

АКТ № 245

ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский, 22 (под.1-6).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "С7 Билет" пом. 77
Администрация г. Норильска пом. 9-18
МУП ТПО "ТоргСервис" пом 84,83
Управление имущества Администрации г. Норильска пом. 1, 7
ИП Беденец О.Г. Пом. 74, 73
ИП Коротких В.В. Пом. 76

Состав оборудования:

т/ц в ООО "С7 Билет".

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2401	2937 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201017862	88664 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
МФ Ø 65 Т2	201017321	79833 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016.	18.03.2020.
КТСП-Н t1	36091	86 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36091	50 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181550	5,4 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181554	5,3 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201017595	6509 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	196	56 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		14424 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись