

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "03" июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2018г.

АКТ № 1278
ввода в эксплуатацию узла учета горячей воды у потребителя
ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 27 (под.1-8).
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 27

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета горячей воды в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г.

Субабоненты: СНП Фадеев С.Г. (S= 134,4 кв.м.), ИП Колосова Н.П. (S= 137,2 кв.м.),
 ИП Трофимова Е.В. (S= 181,1 кв.м.), ИП Галеев Р.М. (S= 73,6 кв.м.),
 ИП Микичук С.В. (S= 56,8 кв.м.)

Состав оборудования:

3 подъезд

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
КМ - 5 Ø 65 Т1	305090		т/ц, на приборе 1 шт.	04.08.2015	04.08.2019
ВСТН-32	40066058	1625 т	т/ц, на приборе 1 шт.	13.12.2017	13.12.2021
часы наработки:		3853 ч	Всего установлено пломб: 2 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

7 подъезд

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2568		на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 Т3	201017824	2782 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н 13	1578	53 °С	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
часы работы		15343 ч	Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по горячей воде до 22.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Исл.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись 