

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"28" ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В. Жданович
" 11.12.2017 " 2017 г.

АКТ № 3297.
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Маслова 2 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Маслова 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Гармония"

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4557	323 Гкал	на приборе 1 шт.	13.11.2016	13.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201019155	23564 т	на приборе 1 шт.	21.05.2015	07.09.2020
МФ Ø 65 Т2	201017770	21485 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36050	70 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36050	54 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190773	6,1 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190717	5,9 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201021167	1927 т	на приборе 1 шт.	11.09.2016	11.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1668	56 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		4429 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 21.05.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

11.12.17. Р
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись