

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"10" ноября 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
И.В. Жданович  
" " " 2017 г.  
05.12.2017

### АКТ № 2879.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Маслова 3А (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

г. Норильск, ул. Маслова 3А.

по адресу:

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4573		на приборе 1 шт.	14.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020735	862 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190670	7,5 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		1494 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

#### Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4576		на приборе 1 шт.	14.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020963	1479 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190696	7,5 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		1208 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 06.09.2020 г.

#### Представители:

##### Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

##### Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

##### Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

##### Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

04.12.17  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись