

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "20" декабря 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 2017 г.
 20.12.2017

АКТ № 3745.

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Маслова 16 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Маслова 16.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4563		на приборе 1 шт.	14.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 25 В1	201021050	1985 м³	на приборе 1 шт.	11.09.2016	11.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190724	5,0 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		5484 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4697		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201021140	949 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190665	5,0 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		5484 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 10.09.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

31.01.18. Р
 Дата Подпись
 26.01.18
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись