


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" сентября 2017 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В.Жданович
 2017 г.
 06.10.2017

АКТ № 2177.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 33 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 33.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Управление имущества (S=71,2 м²). ООО "Норильск Лифт Сервис" (S=71,2 м²).

в следующем составе оборудования и пломбируется :

Подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4590		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 32 В1	201018080	6459 м ³	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188208	6,3 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		5504 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4663		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 32 В1	201017731	4074 м ³	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188187	6,3 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		5525 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4663		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 32 В1	201017575	4998 м ³	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188190	6,3 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		5525 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.03.2020 .

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина
(должность, фамилия, номер телефона)

04.10.17
Дата Подпись

Представитель КОС
Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись