

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приемная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
"21" декабря 2017 г. 11:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
И. В. Жданович  
2017 г.

### АКТ № 3686

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Новая, 11 (п. 1-3)

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Новая, 11 п. 1,2,3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1407		на приборе 1 шт.	24.10.2017.	24.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201018972	425 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47259	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		312 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

#### Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2527		на приборе 1 шт.	24.10.2017.	24.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201018966	135 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47308	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		336 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

#### Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1697		на приборе 1 шт.	18.10.2017.	18.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201018943	211 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47863	4,0 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		384 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 14.05.2020 г.

#### Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24  
(должность, фамилия, номер телефона)

#### Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

#### Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

#### Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_