

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 "19" декабря 2017 г. 14:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 2017 г.

**АКТ № 3651**

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 1 (п. 1-6)**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 1 п. 1,2,3,4,5,6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2181		на приборе 1 шт.	11.02.2016.	11.02.2020.
МФ Ø 25 В1	201020872	1226 м³	на приборе 1 шт.	09.09.2016.	09.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47327	4,0 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		6144 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7004		на приборе 1 шт.	10.10.2017.	10.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201020951	683 м³	на приборе 1 шт.	09.09.2016.	09.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	48093	6,4 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		624 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7004		на приборе 1 шт.	10.10.2017.	10.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201020677	754 м³	на приборе 1 шт.	06.09.2016.	06.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49772	6,4 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		624 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 4**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7005		на приборе 1 шт.	10.10.2017.	10.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201021197	667 м³	на приборе 1 шт.	11.09.2016.	11.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47588	4,0 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		648 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

## Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7007		на приборе 1 шт.	10.10.2017.	10.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201021129	930 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	10.09.2016.	10.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47905	3,8 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		624 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

## Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7007		на приборе 1 шт.	10.10.2017.	10.10.2021.
МФ Ø 25 В1	201020610	642 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	06.09.2016.	06.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	44915	3,8 кгс/см <sup>2</sup>		25.11.2016.	25.11.2020.
часы работы		624 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 11.02.2020 г.

## Представители:

## Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24  
(должность, фамилия, номер телефона)

## Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

## Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

## Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_