

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приемная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
"26" декабря 2017 г. 15:10 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
2017 г.

АКТ № 3694

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 4 (п. 1-4)

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 4 п. 1,2,3,4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Таймырлифт", ООО "Талнахбыт" (бытовые помещения).

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8296		на приборе 1 шт.	24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201021127	121 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016.	10.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	43808	4,4 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		264 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8380		на приборе 1 шт.	24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201020712	97 м³	на приборе 1 шт.	06.09.2016.	06.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47101	4,0 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		264 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8380			24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201020612	131 м³	на приборе 1 шт.	06.09.2016.	06.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49990	4,0 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		264 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6908		на приборе 1 шт.	29.09.2017.	29.09.2021.
МФ Ø 25 В1	201021177	68 м³	на приборе 1 шт.	11.09.2016.	11.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47470	4,6 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		264 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 06.09.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Гек. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линдский
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____