

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"29" декабря 2017 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
"\_\_\_\_\_" 2017 г.

**АКТ № 3714**

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

**ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 7 (п. 1-3)**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 7 п. 1,2,3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла

учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел *коммерческого учёта*

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8328			25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201021099	103 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016.	10.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47089	4,5 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		240 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8328		на приборе 1 шт.	25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201020751	98 м³	на приборе 1 шт.	06.09.2016.	06.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47121	4,4 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		240 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8318		на приборе 1 шт.	25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201021071	55 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016.	10.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47131	4,7 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		240 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 21.05.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись