

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3159**  
**Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**  
**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Советская 8 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Советская 8.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: 3Ф ПАО "ГМК"НН" КАУ (S=883 м²).

Состав оборудования :

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	3395	236 Гкал	на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201017149	13149 т	на приборе 1 шт.	16.03.2016	16.03.2020
МФ Ø 80 Т2	201013365	11653 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34842	57 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34842	44 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188009	5,1 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188021	4,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017374	1002 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1558	58 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3097 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 19.03.2020 г.**

**Представители:**


**Ответственный представитель потребителя**  
 Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

1.12.17   
 Дата Подпись

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись