


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "02" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.
 13.12.2016

АКТ № 2609.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Советская 16 (под. 6).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Советская 16.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Рымар Н.М. (S=71,6 м²). Медпроект (S=128,3 м²; S=100,6 м²). ИП Ковтун (S=86,2 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2715	762 Гкал	на гриборе 1 шт.	03.04.2016	03.04.2020
МФ Ø 80 Т1	201013687	18068 т	на гриборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013363	12952 т	на гриборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	8896	88 °С	на гриборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8896	74 °С	на гриборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181676	6,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181671	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201015999	2676 т	на гриборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс t3	4537	82 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		2957 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 22.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____