

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3151**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Советская 16 (под. 6).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Советская 16.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

**Субабоненты: ИП Рымар Н.М. (S=71,6 м<sup>2</sup>). Медпроект (S=128,3 м<sup>2</sup>; S=100,6 м<sup>2</sup>). ИП Ковтун (S=86,2 м<sup>2</sup>)**

Состав оборудования :

Подъезд № 4


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	2715	2066 Гкал	на приборе 1 шт.	03.04.2016	03.04.2020
МФ Ø 80 Т1	201013687	64448 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013363	53813 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	8896	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8896	44 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181676	6,5 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181671	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201015999	7703 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н гвс t3	4537	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		11021 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 22.07.2019 г.**

**Представители:**


**Ответственный представитель потребителя**  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17   
 Дата Подпись

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17   
 Дата Подпись

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись