

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"24" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
" 08. 2017 " 2017г.

**АКТ № 1526.**

**Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 5 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 5.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: Фонд "Содействия людям в трудной жизненной ситуации "Листвица" (S=624,4 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                          | Дата поверки |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ВКТ-9          | 3225            | 723 Гкал                            | на приборе 1 шт.                                          | 27.07.2016   | 27.07.2020 |
| МФ Ø 65 Т1     | 201018517       | 52343 т                             | на приборе 1 шт.                                          | 27.04.2016   | 27.04.2020 |
| МФ Ø 65 Т2     | 201017775       | 50166 т                             | на приборе 1 шт.                                          | 24.03.2016   | 24.03.2020 |
| КТСП-Н t1      | 36012           | 57 °С                               | на приборе 1 шт.                                          | 22.12.2015   | 22.12.2019 |
| КТСП-Н t2      | 36012           | 59 °С                               | на приборе 1 шт.                                          | 22.12.2015   | 22.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 192768          | 0,0 кгс/см <sup>2</sup>             |                                                           | 05.09.2016   | 05.09.2021 |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 192827          | 6,3 кгс/см <sup>2</sup>             |                                                           | 05.09.2016   | 05.09.2021 |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201021005       | 2424 т                              | на приборе 1 шт.                                          | 09.09.2016   | 09.09.2020 |
| КТСП-Н гвс t3  | 1298            | 59 °С                               | на приборе 1 шт.                                          | 24.03.2016   | 24.03.2020 |
| часы работы    |                 | 5533 ч                              |                                                           |              |            |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.) |              |            |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

|                            |                    |                                                       |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>По тепловой энергии</b> | <b>допускается</b> | <b>До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.</b> |
| <b>По горячей воде</b>     | <b>допускается</b> | <b>До 24.03.2020 г.</b>                               |

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_