

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3271
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 5 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

г. Норильск, ул. Строителей 5.

по адресу:

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Фонд "Содействия людям в трудной жизненной ситуации "Листвица" (S=624,4 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3225	752 Гкал	на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201018517	53852 т	на приборе 1 шт.	27.04.2016	27.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201017775	51261 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36012	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36012	50 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192768	0,0 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192827	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс. Т3	201021005	2864 т	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1298	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5529 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 22.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС


Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

21.09.18. Р
 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____