

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "20" февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

*И.В. Жданович*  
 И.В. Жданович  
 "28" 03. 2018 2018 г.

**АКТ № 431.**

**ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя**

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 11А (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 11А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: УФССП

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1474	530 Гкал	на приборе 1 шт.	04.10.2017	04.10.2021
МФ Ø 80 Т1	201017147	13511 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
МФ Ø 80 Т2	201017086	10986 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
КТСП-Н t1	1743	86 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КТСП-Н t2	1743	50 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192794	5,8 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192791	5,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017361	1745 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201021051	1232 т	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КТСП-Н гвс t3	10885	86 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
КТСП-Н гвс t4	10885	52 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		2315 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.04.2019 г., по горячей воде до 22.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

28.03.18. *С.Л. Грицаенко*  
 Дата Подпись

*П.М. Полевик*  
 Дата Подпись

*К.В. Кириллов*  
 Дата Подпись

*А.Ю. Линицкий*  
 Дата Подпись

*И.Ю. Мирошниченко*  
 Дата Подпись