

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3274
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 19 (под. 1-4).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 19.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Гаспер Э.А. (S=166,7 м²). ООО "Юнирон" (S=55,1 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3403	843 Гкал	на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201019163	48194 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201017764	44426 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	9043	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9043	50 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192807	0,0 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192829	6,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021094	2565 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1296	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		6493 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

06.12.17. Р
 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____