


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "24" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 " 20. 0 8. 2017 " 2017г. И.В. Жданович

АКТ № 1536.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 27 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 27.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ПАО "АТБ" (S=240,2 м²). ИП Такмовцева Н.И. (S=41 м²). ООО "Юнирон" (S=61,4 м²).

Управление имущества (S=45,8 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3278	714 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2016	20.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201019167	54673 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201017648	52572 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	15315	32 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15315	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192824	0,0 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192813	6,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021013	2857 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1640	58 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5533 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 24.03.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 