


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"24" июля 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
" " " 2017г.  
10.08.2017

**АКТ № 1537.**

**допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя.**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 27 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Строителей 27.

холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ПАО "АТБ" (S=240,2 м<sup>2</sup>). ИП Такмовцева Н.И. (S=41 м<sup>2</sup>). ООО "Юнирон" (S=61,4 м<sup>2</sup>).

Управление имущества (S=45,8 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования :

Подъезд 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3278		на приборе 1 шт.	20.07.2016	20.07.2020
МФ Ø 25 В1	201021064	4514 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192808	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		5533 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 20.07.2020 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись