


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "13" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " 24.10.2017 " 2017 г.

АКТ № 2471.
ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 29 (под. 1-4).

по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 29.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования:

Т/ц

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3280	1448 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2016	20.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201018502	70619 т	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201019183	58588 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
КТСП-Н t1	36033	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36033	50 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192828	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192796	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021096	3532 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1650	58 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7477 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:
Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Ляницкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

20.10.17
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____