


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"24" июля 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " 2017г.
10.08.2017

АКТ № 1541.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя.

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 33 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Строителей 33.
холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: НОО "ТОИ" (S=85,4 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 2480 | | на приборе 1 шт. | 22.03.2016 | 22.03.2020 |
| МФ Ø 25 В1 | 201021089 | 4834 м³ | на приборе 1 шт. | 10.09.2016 | 10.09.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 192818 | 6,3 кгс/см² | | 05.09.2016 | 05.09.2021 |
| часы работы | | 5532 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) | | |

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года.

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| По холодной воде | допускается | до 22.03.2020 г. |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись