


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "24" июля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "19.08.2017" 2017г.

**АКТ № 1524.**

**Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 35 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Строителей 35.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Сайфетдинова (S=752,2 м²).

в следующем составе оборудования:

Т/ц

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2435	721 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201018215	98268 т	на приборе 1 шт.	27.04.2016	27.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201017748	98698 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36005	36 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36005	65 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192830	0,0 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192811	6,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021009	2470 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1285	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5527 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.03.2020 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_