

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "24" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 _____ И.В. Жданович
 " _____ " _____ 2017г.
 10.08.2017

АКТ № 1538.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 37 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: _____ г. Норильск, ул. Строителей 37.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1967	652 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201018214	44405 т	на приборе 1 шт.	27.04.2016	27.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201017636	42810 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	1754	32 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КТСП-Н t2	1754	59 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190493	0,0 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192822	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021074	2195 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1413	58 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5527 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____