

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"20" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В.Жданович
"05.11" 2017 2017 г.

АКТ № 2555.

ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 3 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Таймырская 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7274	123 Гкал	на приборе 1 шт.	30.08.2017	30.08.2021
МФ Ø 50 Т1	201018872	667 т	на приборе 1 шт.	28.06.2016	28.06.2020
МФ Ø 50 Т2	201021240	668 т	на приборе 1 шт.	12.09.2016	12.09.2020
КТСП-Н t1	9038	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9038	45 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192702	6,1 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192751	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021172	475 т	на приборе 1 шт.	11.09.2016	11.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3275	59 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		35 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

04.12.17
Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись