

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"11" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В. Жданович
24.10.2017 2017 г.

АКТ № 2406.

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 4 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2587	400 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201018864	12512 т	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201018878	5822 т	на приборе 1 шт.	13.09.2016	13.09.2020
КТСП-Н т1	1751	64 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КТСП-Н т2	1751	47 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192742	6,1 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192709	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021120	1864 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс т3	1416	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2383 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.04.2019 г., по горячей воде до 22.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

20.10.17
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись