

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"15" мая 2018 г. 12:10

АКТ № 988

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 4 (под. 1-3).
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Красильников (S=223.5 м²).

в следующем составе оборудования и пломбируется :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5700		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201021122	1790 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192710	7,5 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		2496 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 10.09.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись