

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "15" мая 2018 г.

**АКТ № 987**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 4 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Красильников (S=223.5 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5700	310 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 50 Т1	201018864	13222 т	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201018878	12340 т	на приборе 1 шт.	13.09.2016	13.09.2020
КТСП-Н t1	1751	66 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КТСП-Н t2	1751	50 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192742	6,1 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192709	5,9 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021120	1056 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1416	64 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2496 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 08.04.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 