


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "20" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 2553.

ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 10 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Таймырская 10.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Сапфир". Помещение Управления имущества (пустующее).

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2513	616 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201018856	13759 т	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201018870	3102 т	на приборе 1 шт.	13.09.2016	13.09.2020
КТСП-Н t1	1755	59 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КТСП-Н t2	1755	45 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КОРУНД-ДИ Р1	50086	6,1 кгс/см ²		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192713	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021090	1551 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1423	59 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3476 ч			
				Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.04.2019 г., по горячей воде до 22.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

11.01.18
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись