

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "26" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 " " " 2017г.
 10.08.2017

АКТ № 1580.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 14 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 14.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Нагуманов М.И. (S=32 м²). ИП Горбань О.В. (S=95,1 м²). ИП Кечуткин А.Н. (S=63,5 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1269	96 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 T1	201020287	7228 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
МФ Ø 50 T2	201020506	6799 т	на приборе 1 шт.	30.08.2016	30.08.2020
КТСП-Н t1	9024	46 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9024	30 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192750	6,4 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192723	6,4 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021188	1528 т	на приборе 1 шт.	11.09.2016	11.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1417	45 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		1740 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____