

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3280**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя  
**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 18 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 18.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "Ателье" (S=617,4 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3382	742 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2016	20.07.2020
МФ Ø 50 Т1	201020824	65422 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 50 Т2	201020650	63844 т	на приборе 1 шт.	03.09.2016	03.09.2020
КТСП-Н t1	9028	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9028	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192726	6,4 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192690	6,4 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201020763	2565 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1419	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		6123 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

06.12.17  
 Дата Подпись

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись