

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"08" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
2017 г.

АКТ № 3391.

ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 22 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Мима Ю.В. (S=410,7 м²). ООО "СК"Дентал-Федаш" (S=81,5 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1293	925 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201018802	72101 т	на приборе 1 шт.	11.05.2016	11.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201020494	69327 т	на приборе 1 шт.	30.08.2016	30.08.2020
КТСП-Н t1	9030	88 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9030	69 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	50185	5,7 кгс/см ²		23.11.2016	23.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192684	5,8 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201020609	3061 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1411	67 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8995 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись